

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ**
**«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

И

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

по курсу «Надзор и контроль в области пожарной безопасности»

для студентов специальности «Пожарная безопасность»

квалификация (степень) «Магистр»

заочной формы обучения

г. Ростов-на-Дону

2022 г.

Составитель: А.В. Олейников

Методические указания и контрольные задания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Надзор и контроль в области пожарной безопасности» для студентов специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» квалификации (степени) «Магистр» заочной формы обучения / Ростов-на-Дону, Издательский центр ДГТУ, 2022 г. 18 с.

В методических указаниях излагаются общие требования и рекомендации для выполнения контрольной работы по учебной дисциплине «Надзор и контроль в области пожарной безопасности».

Предназначены для студентов специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» квалификации (степени) «Магистр» заочной формы обучения.

Печатается по решению методической комиссии факультета «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология».

Рецензент –

Научный редактор –

© А.В. Олейников, 2022

© Издательский центр ДГТУ, 2022

I. ВВЕДЕНИЕ

Основной целью дисциплины «Надзор и контроль в области пожарной безопасности» является приобретение обучающимися на основе комплекса знаний, полученных в ходе изучения предшествующих дисциплин, компетенций, необходимых для реализации профилактических и надзорных функций в области профессиональной деятельности.

Дисциплина «Надзор и контроль в области пожарной безопасности» является неотъемлемой частью комплекса специальных дисциплин квалификации (степени) «Магистр».

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

«Надзор и контроль в области пожарной безопасности»

Тема 1. Контроль, надзор, профилактика пожаров - становление и разделение понятий в отечественном законодательстве

Тема 2. Техническое регулирование: общее представление, в строительстве, в пожарной безопасности. Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза.

Тема 3. Система нормативных документов в области пожарной безопасности

Тема 4. Обязательные нормы и нормы добровольного применения в области пожарной безопасности

Тема 5. Федеральный государственный пожарный надзор. Концепция единых надзоров МЧС России. Учет пожаров и их последствий

Тема 6. Организация федерального государственного пожарного надзора и порядок проведения надзорных мероприятий. Основные направления совершенствования.

Тема 7. Административная и судебная практика.

Тема 8. Пожарная безопасность на предприятии (организации)

Тема 9. Разрешительная деятельность в области пожарной безопасности. Основы саморегулирования в строительстве.

Тема 10. Дознание по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности

Тема 11. Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности

Тема 12. Разделение компетенций со смежными надзорно-контрольными органами. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления.

Тема 13. Пропаганда и профилактика на современном этапе развития информационных технологий

Тема 14. Ограничения, связанные со служебной деятельностью. Противодействие коррупции.

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

В период установочной сессии организуется чтение обзорных лекций по изучаемому курсу и проводятся практические занятия (если они запланированы учебным планом подготовки).

Методические указания предназначены для самостоятельной подготовки студентов заочной формы обучения к экзаменационной сессии, в т.ч. выполнения контрольных работ. Работа выполняется студентом самостоятельно, с учетом требований, изложенных в настоящих указаниях.

Если контрольная работа получила положительную оценку, студент допускается к сдаче зачета или экзамена по Дисциплине. Основная задача контрольной работы - оказание помощи студенту в самостоятельном изучении учебного материала и получении необходимых квалификаций. Кроме того, при выполнении задания слушатели приобретают практические навыки и компетенции в сфере профессиональной деятельности.

Работа представляется на проверку и рецензирование до начала учебной сессии. В рецензии на контрольную работу преподаватель указывает студенту, на что нужно обратить внимание. Зачет или экзамен принимается у студента при условии представления контрольной работы и рецензии на нее с положительной оценкой. Отмеченные при рецензировании контрольной работы замечания необходимо устранить до начала экзаменационной сессии.

Контрольная работа состоит из ответа (реферата) на теоретический вопрос и практических заданий. Практические

задания и ответы на теоретические вопросы должны сопровождаться ссылками на литературные источники. В случае необходимости текст может быть дополнен эскизами, рисунками, схемами и таблицами. На каждой странице оставляются поля для замечаний рецензента. Рекомендуется оформление контрольной работы в печатном виде машинописным текстом на бумаге А4 (297 x 210 мм), шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал 1,15; текст должен приводиться без сокращений, на одной стороне листа, в пределах установленных полей; поля от границ листа не менее слева – 25 мм, сверху и снизу – 20 мм, справа – 10 мм. Страницы должны быть пронумерованы (титульный лист не нумеруется). В конце работы необходимо давать подробный перечень использованной литературы. Студент ставит личную подпись на титульном листе контрольной работы с указанием даты ее выполнения.

Контрольная работа выполняется по варианту, номер которого выбирается из таблицы исходных данных и совпадает с последней (горизонтальная строка таблицы) и предпоследней цифрой (вертикальная строка таблицы) учебного шифра студента.

Предупреждение. Контрольная работа считается выполненной правильно, только в том случае, если вопросы и задача выбраны в соответствии с собственным учебным шифром студента. В противоположном случае работа не засчитывается и возвращается на доработку. Студенту рекомендуется указать номер зачетной книжки и соответствующего ей варианта на титульном листе контрольной работы.

Исходные данные для выбора задания

Теоретические вопросы											
Предпоследняя цифра зачетной книжки	<i>Последняя цифра зачетной книжки</i>										
	№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	21	22	23	24	25	26	27	1	2	3
	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	6	24	25	26	27	1	2	3	4	5	6
	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	9	27	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Практические задания											
Предпоследняя цифра зачетной книжки	<i>Последняя цифра зачетной книжки</i>										
	№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	А/А	Б/Л	В/З	Г/Д	Д/Б	Е/М	Ж/И	З/Е	И/В	К/Н
	2	Л/Б	М/М	Н/И	О/Е	П/В	Р/Н	С/К	Т/Ж	А/Г	Б/А
	3	В/В	Г/Н	Д/К	Е/Ж	Ж/Г	З/А	И/Л	К/З	Л/Д	М/Б
	4	Н/Г	О/А	П/Л	Р/З	С/Д	Т/Б	А/М	Б/И	В/Е	Г/В
	5	Д/Д	Е/Б	Ж/М	З/И	И/Е	К/В	Л/Н	М/К	Н/Ж	О/Г
	6	П/Е	Р/В	С/Н	Т/К	А/Ж	Б/Г	В/А	Г/Л	Д/З	Е/Д
	7	Ж/Ж	З/Г	И/А	К/Л	Л/З	М/Д	Н/Б	О/М	П/И	Р/Е
	8	С/З	Т/Д	А/Б	Б/М	В/И	Г/Е	Д/В	Е/Н	Ж/К	З/Ж
	9	И/И	К/Е	Л/В	М/Н	Н/К	О/Ж	П/Г	Р/А	С/Л	Т/З
0	Б/К	В/Ж	Г/Г	Д/А	Е/Л	Ж/З	З/Д	И/Б	К/М	Л/И	

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Система нормативных документов по пожарной безопасности.
2. Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности.
3. Учет пожаров в РФ.
4. Служебные ограничения и комплекс мер по противодействию коррупции.
5. Дознание по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности. Уголовная ответственность в сфере профессиональной деятельности.
6. Структура и основные направления деятельности федерального государственного пожарного надзора.
7. Основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность федерального государственного пожарного надзора.
8. Административная деятельность органов ФГПН.
9. Участие органов судебной власти в принятии решения о назначении административного наказания.
10. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.
11. Общая характеристика системы лицензирования в области пожарной безопасности.
12. Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности.
13. Саморегулирование в строительстве.
14. Организация пожарной безопасности на предприятии (в организации).
15. Техническое регулирование безопасности зданий.

16. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности эксплуатируемых объектов.
17. Противопожарный режим в населенных пунктах и гражданских объектах. Особый противопожарный режим.
18. Организационная структура органов ГПН.
19. Планирование надзорных мероприятий.
20. Виды надзорных мероприятий, осуществляемых в рамках ГПН.
21. Анализ эффективности деятельности по осуществлению ГПН.
22. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в области пожарной безопасности. Организация выполнения соответствующих функций.
23. Расчет пожарного риска.
24. Порядок рассмотрения обращений граждан в системе МЧС России.
25. Концепция единых надзоров МЧС России.
26. Порядок обжалования действий (решений) должностных лиц, при проведении надзорных мероприятий.
27. Техническое регулирование вопросов пожарной безопасности в рамках Евразийского экономического союза.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Практическое задание № 1

Составить по результатам плановой выездной проверки объекта защиты: акт проверки, протокол об административном правонарушении и предписание по устранению нарушений обязательных требований. В обязательном порядке указать каким нормативно-правовым актом утвержден (определен) бланк составляемого документа или его содержание.

Исходные данные для выполнения практического задания.

Для вариантов А-К объект:

Областное государственное автономное учреждение Н-ский областной драматический театр. Директор Николаева Ольга Степановна. Адрес: г. Н-ск, Театральная пл., д. 1.

Для вариантов Л-Т объект:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Н-ский государственный университет. Ректор Шевченко Инна Константиновна. Адрес: г. Н-ск, Большая Садовая ул., д. 105/42.

Проверка проводилась в период установочной сессии. Принять преподавателя в качестве уполномоченного должностного лица на подписание распоряжения о проведении надзорного мероприятия. Принять себя в качестве инспектора УНДиПР, уполномоченного на проведение

надзорного мероприятия. Независимая оценка и расчет пожарного риска в отношении объекта надзора не проводились. Иные сведения, не указанные в задании могут приниматься самостоятельно.

Таблица

Перечень нарушений требований пожарной безопасности на объекте защиты

Вариант задания	Нарушения требований пожарной безопасности
А	<ol style="list-style-type: none"> 1. Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосников) огнезащитными составами. 2. В пределах сценической коробки одновременно размещено декораций и сценического оборудования более чем на два спектакля. 3. На входной двери в столярной мастерской отсутствует обозначение категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. 4. С работниками не проведен противопожарный инструктаж.
Б	<ol style="list-style-type: none"> 1. Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки (подвесных мостиков) огнезащитными составами. 2. Отсутствуют планы эвакуации людей в случае пожара. 3. На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности. 4. Помещения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения.
В	<ol style="list-style-type: none"> 1. Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки (рабочих галерей) огнезащитными составами. 2. Под лестничными маршами допущено устройство кладовых. 3. Не проведены испытания наружных пожарных лестниц. 4. Отсутствуют планы эвакуации людей в случае пожара.
Г	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствует приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность. 2. Руководитель организации не обеспечил обработку горючих декораций огнезащитными составами. 3. Организовано хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах. 4. Допускается курение в помещениях организации.

Д	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствуют планы эвакуации людей в случае пожара. 2. С работниками не проведен противопожарный инструктаж. 3. Кресла не имеют крепления к полу. 4. На планшете сцены не нанесена «красная линия».
Е	<ol style="list-style-type: none"> 1. В коридоре первого этажа здания на путях эвакуации установлен турникет. 2. Помещения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения. 3. Не проведена проверка сетей внутреннего противопожарного водопровода на требуемый расход воды на нужды пожаротушения. 4. Ковровые дорожки на путях эвакуации не прикреплены к полу.
Ж	<ol style="list-style-type: none"> 1. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии. 2. Пути эвакуации загромождены мебелью. 3. Руководитель организации не обеспечил обработку драпировки в зрительных залах огнезащитными составами. 4. Отсутствует приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность.
З	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не оформлены документы о проведении проверки сетей внутреннего противопожарного водопровода на требуемый расход воды для нужд пожаротушения. 2. Руководитель организации не обеспечил обработку драпировки в экспозиционных залах огнезащитными составами. 3. Эвакуационные пути и выходы не оборудованы знаками пожарной безопасности. 4. Помещения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения.
И	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не произведена обработка огнезащитным составом несущих конструкций планшета сцены. 2. Руководитель организации не обеспечил обработку драпировки в фойе огнезащитными составами. 3. Допускается применение открытого огня на сцене, в зрительном зале (факелы, свечи, канделябры). 4. Допускается курение в помещениях организации.

К	<ol style="list-style-type: none"> 1. Руководитель организации не обеспечил обработку драпировки в буфете огнезащитными составами. 2. Допускается эксплуатация светильников без колпаков, предусмотренных их конструкцией. 3. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии. 4. На участках коридора, превышающих длину более чем на 60 м, отсутствуют перегородки 2-го типа.
Л	<ol style="list-style-type: none"> 1. Допускается проведение работ на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке руководителем организации. 2. С сотрудниками не в полном объеме проведен противопожарный инструктаж. 3. Здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. 4. Частично не заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных стен и перекрытий инженерными и технологическими коммуникациями.
М	<ol style="list-style-type: none"> 1. В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количестве, превышающем сменную потребность. 2. На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности. 3. С сотрудниками не проведен противопожарный инструктаж. 4. Пути эвакуации загромождены мебелью.
Н	<ol style="list-style-type: none"> 1. На путях эвакуации допущено складирование различных горючих материалов, установка мебели. 2. Отсутствует приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность. 3. Не назначено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 4. Допускается эксплуатация светильников без колпаков, предусмотренных их конструкцией.

О	<ol style="list-style-type: none"> 1. В комнатах общежития отсутствуют памятки на случай пожара. 2. Двери, выходящие на лестничные клетки, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. 3. Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 4. Не проведены испытания наружных пожарных лестниц на прочность.
П	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствует приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность. 2. С сотрудниками не проведен противопожарный инструктаж. 3. Отсутствуют предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки и другие двери, внутри поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Двери, выходящие на лестничные клетки, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. 4. Допускается курение в помещениях организации.
Р	<ol style="list-style-type: none"> 1. Допускается проведение работ в вытяжном шкафу с ЛВЖ при неисправности системы вентиляции. 2. Отсутствуют планы эвакуации людей на случай возникновения пожара. 3. Демонтированы предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов на путях эвакуации. 4. С сотрудниками не проведен противопожарный инструктаж.
С	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствует приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность. 2. На участках коридора, превышающих длину более чем 60 м, отсутствуют перегородки 2-го типа. 3. Частично не заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных стен и перекрытий инженерными и технологическими коммуникациями. 4. Помещения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

Т	<p>1. Не выполнено ограждение лестниц, ведущих в цокольный этаж, противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре.</p> <p>2. Преподаватели после окончания занятий убирают не все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы (дисульфид железа) в помещения, оборудованные для их временного хранения.</p> <p>3. Частично не работают системы АПС и СОУЭ.</p> <p>4. Отсутствует приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность.</p>
---	--

Практическое задание № 2

В рамках действующего законодательства РФ дайте развернутый ответ на обозначенный в задании вопрос.

А. Объект надзора является членом саморегулируемой организации. С какой периодичностью соответствующее лицо может быть подвергнуто плановой проверке? Каким образом можно выяснить (удостовериться) в принадлежности объекта надзора к членам саморегулируемой организации.

Б. Составьте проверочный лист в отношении места Вашей трудовой деятельности (в случае отсутствия таковой – в качестве объекта надзора принять ДГТУ).

В. Приведите последствия отказа от риск-ориентированного подхода органами Федерального государственного пожарного надзора.

Г. Выявите и опишите отличия классификации пожароопасных зон по 123-ФЗ и ПУЭ.

Д. Являются ли своды правил документами, обязательными для применения и почему?

Е. Нужна ли подразделениям ФПС ГПС МЧС России лицензия на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры и почему?

Ж. По результатам контрольного (надзорного) мероприятия ПАО «Ручеек» было выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Данной организацией это предписание было обжаловано в суде. Судом первой инстанции предписание было отменено.

Определите: может ли суд второй инстанции признать данное предписание подлежащим исполнению?

З. Составить блок-схему производства по делу об административном правонарушении в области пожарной безопасности.

И. Составить блок-схему рассмотрения жалоб на решения или действия (бездействие) должностных лиц контрольных (надзорных) органов в области пожарной безопасности.

К. Обосновать необходимость защиты установками пожарной сигнализации. Определить тип, количество автоматических пожарных извещателей для защиты помещения библиотеки. Размеры помещения 28м-14м-5м. Потолок плоский.

Л. Обосновать необходимость защиты установками пожарной сигнализации. Определить тип, количество автоматических пожарных извещателей для защиты продовольственного склада. Размеры помещения 28м-16м-6м. Потолок плоский.

М. Определить категорию здания промышленного предприятия по взрывопожарной и пожарной опасности.

S = 300 м ² «В3»	S = 150 м ² «А»	S = 150 м ² «В1»	S = 150 м ² «В3»
	S = 450 м ² «В3»		

S – площадь помещения; «А», «В1» - категория помещения

Н. Выявите и максимально полно опишите круг и задачи (вопросы) взаимодействия органов ФГПН с другими федеральными органами исполнительной власти.

IV. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Понятие нормативного правового регулирования в области пожарной безопасности.
2. Система нормативных документов в области пожарной безопасности.
3. Соотношение понятий контроль и надзор с позиции отечественного законодательства.
4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Принципы технического регулирования.
5. Технические регламенты в области пожарной безопасности: цели принятия, виды, содержание и применение.
6. Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза.
7. Техническое регулирование в области безопасности зданий, применительно к вопросам обеспечения пожарной безопасности.
8. Порядок разработки, хранения, изменения и отмены технических регламентов в области пожарной безопасности.
9. Разграничение обязательных и «добровольных» требований в области пожарной безопасности.
10. Нормативное правовое регулирование организации и осуществления ГПН в Российской Федерации.
11. Понятие, цель, задачи и основные направления осуществления ГПН.
12. Система органов ГПН, их полномочия и основные направления деятельности. Приоритетные направления развития органов ГПН.
13. Федеральный государственный пожарный надзор.
14. Концепция единых надзоров МЧС России.
15. Учет пожаров и их последствий.
16. Планирование деятельности по осуществлению ФГПН
17. Правовые основы защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного надзора.
18. Организация надзора за соблюдением требований пожарной безопасности с учетом риск-ориентированного подхода.
19. Порядок планирования, подготовки, проведения и оформления результатов мероприятия по надзору.
20. Общие требования по осуществлению мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности.
21. Организация и проведение мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
22. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
23. Административная ответственность юридических и физических лиц за нарушения требований пожарной безопасности.
24. Виды административных правонарушений и административных наказаний за нарушения требований пожарной безопасности.

25. Права государственных инспекторов по пожарному надзору по применению мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности.

26. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении.

27. Административное расследование по делу об административном правонарушении.

28. Применение мер обеспечения производства по делам об административном правонарушении в области пожарной безопасности.

29. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях в области пожарной безопасности.

30. Рассмотрение жалобы или протеста на постановление по делу об административном правонарушении.

31. Порядок административного приостановления деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг за нарушения требований пожарной безопасности.

32. Временный запрет деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

33. Порядок определения материального ущерба от пожаров.

34. Пожарная безопасность на предприятии.

35. Анализ пожаров и их последствий. Разработка мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению пожаров.

36. Правовые основы информационно-пропагандистской деятельности и ее значение в обеспечении пожарной безопасности.

37. Профилактика пожаров и противопожарная пропаганда. Понятие, цели, задачи, виды, формы и методы проведения противопожарной пропаганды.

38. Новые информационные технологии в области пожарной безопасности и их внедрение в деятельность органов ГПН.

39. Дознание по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности.

40. Порядок организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности.

41. Правовые основы лицензирования отдельных видов деятельности.

42. Виды деятельности в области пожарной безопасности, подлежащие лицензированию и их состав.

43. Основы саморегулирования в строительстве.

44. Нормативное правовое регулирование подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности.

45. Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности

46. Правовые основы осуществления взаимодействия органов ГПН с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с органами государственного контроля (надзора), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

47. Взаимодействие органов ГПН с органами государственной власти и органами местного самоуправления в области пожарной безопасности.

48. Организация и основные направления деятельности органов ГПН во взаимодействии с правоохранительными органами. Организация деятельности органов ГПН во взаимодействии с другими органами государственного контроля (надзора).

49. Учет и анализ деятельности по осуществлению ГПН.

50. Организация и проведение контроля за деятельностью по осуществлению ГПН.

51. Порядок оценки деятельности органов ГПН.

52. Основные направления совершенствования деятельности по организации и осуществлению ГПН.

53. Противодействие коррупции в органах ГПН.

V. ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
5. Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
6. Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).
7. Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
9. Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 № 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
10. Федеральный закон Российской Федерации от 04 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
11. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247 «Об обязательных требованиях Российской Федерации».
12. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
13. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы».
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2020 № 1108 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц».
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г. № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г. № 1131 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры».

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2020 г. № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска».

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 г. № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

Редактор _____

В печать

Объем усл. п.л. Офсет. Формат 60x84/16

Бумага тип № 3. Заказ № Тираж Цена р.

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1